

Przedmiot zamówienia - **Pakiet 1**

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny i czynności konserwacyjne instalacji oświetlenia awaryjnego

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Sprawdzenia rozmieszczenia opraw oświetlenia ewakuacyjnego,
2. Włączenia awaryjnego trybu pracy każdej oprawy oświetleniowej i każdego znaku wyjścia oświetlonego wewnątrz z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulację uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczający do upewnienia się, że każda lampa świeci.
3. Sprawdzenie czy czas rozładowania akumulatora jest zgodny z czasem potrzebnym do ewakuacji,
4. Przywrócenie zasilania oświetlenia podstawowego i dokonać sprawdzenia każdej lampki kontrolnej oraz urządzenia, aby sprawdzić, czy wskazują one na przywrócenie zasilania podstawowego,
5. Sprawdzenie poprawności działania układu ładowania.

Informujemy, że powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 14 tys. m². Zapraszamy oferentów do wizji lokalnej.

Typy opraw zastosowanych w Pałacu Młodzieży:

1. Thorn Voyager
2. Thorn AQUEF 2x49W
3. Thorn Voyager ROUTE MCE E3M
4. Thorn Planor T16 2x54W HF
5. Thorn Prisma T16 2x49W OP
6. Intelight Orion

W związku z działalnością statutową placówki informujemy, że prace będą mogły być wykonywane w soboty lub niedziele.

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku kalendarzowym – pierwszy w 2021r.

Czas trwania umowy od 15.04.2021r - 30.03.2024

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, **kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi.**