

Przedmiot zamówienia - **Pakiet 2**

Przedmiotem zamówienia jest przegląd techniczny i czynności konserwacyjne przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Sprawdzenie wizualne i ocena stanu technicznego wyłącznika prądu,
2. Sprawdzenie zadziałania wyłącznika,
3. Sprawdzenie podtrzymania zasilania urządzeń i systemów, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru,
4. Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla nieaktywnej części,
5. Sprawdzenie obwodów elektrycznych, dla aktywnej części,
6. Kontrola oznakowania umiejscowienia przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
7. Sporządzenie protokołu pokontrolnego.

W placówce znajdują się dwa przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

W związku z działalnością statutową placówki informujemy, że prace będą mogły być wykonywane w soboty lub niedziele.

Przegląd należy wykonywać 1 raz w roku kalendarzowym – pierwszy w 2021r.

Czas trwania umowy od 15.04.2021r - 30.03.2024

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, **kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi.**