

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wykonywaniu konserwacji i napraw serwisowych central wentylacyjnych znajdujących się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego wraz z dostawą i wymianą filtrów (23kpl) w okresie **01.02.2024 30.06.2026**.

Wykonawca zobowiązany jest posiadać świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji wydane przez komisję kwalifikacyjną do 1 kV w zakresie prac kontrolno – pomiarowych (G1 i G2)

W ramach wykonania usługi Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w każdej centrali wentylacyjnej poniższych czynności:

SPRAWDZENIE MOCOWAŃ I POŁĄCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ORAZ ELASTYCZNYCH,	-
SPRAWDZENIE POZIOMU WIBRACJI	-
SPRAWDZENIE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH I UZIEMIAJĄCYCH	-
CZYSZCZENIE I ODKURZANIE CENTRAL W ŚRODKU I NA ZEWNĄTRZ	-
SPRAWDZENIE FUNKCJONOWANIA / KONTROLA STANU, TESTOWANIE, CZYSZCZENIE- STANU ŁOŻYSK W ZESPOLE WENTYLATOROWYM	-
PRZEKŁADNIA PASOWA	Sprawdzenie i regulacja pasów
	Wymiana pasów
WYMIENNIKI CIEPŁA	Czyszczenie Lamel
	Prostowanie Lamel
WYMIANA FILTRÓW POWIETRZA	Dostawa filtrów
	Wymiana
	Utylizacja zużytych
PRESOSTATY	Wymiana wężyków i ich zabezpieczenie poprzez montaż peszla
	Sprawdzenie układu automatyki-presostatu filtrów, presostatu wentylatorów
	Sprawdzenie czujników w pomieszczeniach kanałowych
	Sprawdzenie siłowników przepustnic
POMIARY PARAMETRÓW PRACY URZĄDZENIA	Pomiar prądów pracy wentylatorów
	Sprawdzenie prądów rozruchowych wentylatorów
	Pomiar napięć zasilających
	Pomiar napięć sterujących
Sporządzenie raportu błędów	

W ramach wykonania usługi Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania w każdym agregacie poniższych czynności:

WYMIENNIKI CIEPŁA	Czyszczenie Lamel
	Prostowanie Lamel
SPRAWDZENIE UKŁADU AUTOMATYKI	-
SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI UKŁADU CHŁODNICZEGO	-

Dane central wentylacyjnych

Lp.	Lokalizacja Adres	Centrala wentylacyjna przeznaczenie	Producent centrali	Typ / Model	Rok produkcji centrali
1	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW1 segment B Pom. 303,305,306,307 sale taneczne/ mała sala koncertowa	Clima-Produkt	G-Golem-O-02- SEFB7/RHE/PF?WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16378/13	2013
2	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW1A segment B Pom. 224, 225 Sale informatyczne	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16379/13	2013
3	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2B segment B Pom. 010, 011 Judo/siłownia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16380/13	2013
4	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW4 segment B Pom.036 Pralnia, suszarnia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16381/13	2013
5	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW5 segment B Pom. 21 Informacja	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16382/13	2013
6		NW6 segment B	Clima-Produkt		2013

	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	Pom.15, 203, 204 Sala Audiowizualna, Sala baletowa, Sala dydaktyczna		G-Golem-O-03- SEFB7/RHE/PF/WHC//FEC/PF-R Nr fabr. C 16383/13	
7	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW7 segment B Pom.037 Warsztat stolarnia	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-S-FB7/PF/WHC-R Nr fabr. C 16384/13	2013
8	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW8 segment B Pom. 226, 227, 228 Sala i zaplecze pracowni chemii	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/CHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16385/13	2013
9	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW10 segment B Pom. 244,245 Sale pracowni biologii	Clima-Produkt	G-Golem-O-01- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R fabr. C 16386/13	Nr 2013
10	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW12 segment B Pom.048 Podbasen	Clima-Produkt	H-Hermes-I-01-S-FB4/WHC/CF1-R Nr fabr. C16387/13	2013
11	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW13 segment C Sala Gimnastyczna	Clima-Produkt	G-Golem-O-02- SEFB7/RHE/PF/WHC//FB7/PF-R Nr fabr. C 16388/13	2013
12	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW14 segment C Pom. 02, 04 Strzelnica	Clima-Produkt	G-Golem-I-01-S-FB7/WHC/PF-L Nr fabr. C 16389/13	2013
13	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW16 segment A Pom.402 Malarnia	Clima-Produkt	H-Hermes-I-03-S-FB4/WHC/CF1-L Nr fabr. C16390/13	2013

14	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW16A segment A Pom.206 Dekoratornia	Clima-Produkt	H-Hermes-I-03-S C16733/13 Nr fabr.	2013
15	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW17 segment A Sala Widowiskowa	Clima-Produkt	G-Golem-I/O-08- SEFB7/GHC/PF/WHC//WCC/FB7/GCC/PF-R Nr fabr. C 16391/13	2013
16	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW18 segment A Pom. 201 Sala Marmurowa	Clima-Produkt	G-Golem-I-02- SEFB7/RHE/PF/WHC/FEC//FB7/PF-L Nr fabr. C 16382/13	2013
17	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW segment B Jadalnia	Clima-Produkt	G-GOLEM-O-01SE-FB7/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C16026/13	2013
18	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2 segment B Kuchnia	Clima-Produkt	G-Golem-I-02-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16027/13	2013
19	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW2A segment B Pom.19 Pracownia Ceramiki	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16023/13	2013
20	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW9 segment B Pom.143, 318, 319 Sala mała teatralna, sala baletowa	Clima-Produkt	G-Golem-O-02-SE- FB7/CHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr fabr. C 16024/13	2013
21	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	NW9A segment B Pom.3, 239,240 Pracownia dziennikarska, Pracownia fizyki	Clima-Produkt	G-Golem-O-01-SE- FB7/RHE/PF/WHC/FB7/PF-L Nr. fabr C 16025/13	2013
22	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	Basen		ACAV-B-6/5-NW-PL-371756/41 Nr fabr. C480/2013	Brak danych
23	Pałac Młodzieży Katowice ul. Mikołowska 26 40-066 Katowice	Studio Nagrań	SystemAir	VR700	Brak danych

1	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 130kW	Dach	AHU XXRCAF 1575 T041 02 F 25 E020 1 5/8 2 1/8 1615 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C
2	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW	Dach	AHU XRCAF 0720 T023 03 F 25 E007 7/8 7/8 Czynnik -Freon R407C
3	Pałac Młodzieży Katowice, ul. Mikołowska 26	Agregaty skraplające chłodzone powietrzem LENNOX 20kW	Dach	AHU XRCAF 0715 T015 04 F 21 E005 7/8 1 1/8 Czynnik -Freon R407C