

Przedmiot zamówienia - Pakiet 1

Przedmiotem zamówienia jest monitorowanie znajdującego się w Pałacu Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego, ul. Mikołowska 26 w Katowicach lokalnego systemu sygnalizacji pożaru dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną).

W ramach Wykonywania zadania Wykonawca zobowiązany będzie do:

1. Dostarczenia i montażu urządzenia transmisji alarmów pożarowych o parametrach wystarczających do podłączenia:
 - a. 496 szt. czujników dymu,
 - b. 3 szt. czujników temperatury,
 - c. 4 szt. czujników liniowych,
 - d. 71 szt. ROP-ów,
 - e. 42 szt. sygnalizatorów optyczno – akustycznych,
 - f. ok 94 wysterowań
2. Podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych w KM PSP (łącznie z konfiguracją systemu oraz sprawdzeniem transmisji).
3. Udziału w przygotowaniu dokumentacji oraz prowadzenie procedury w zakresie uzgodnienia sposobu połączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożarowej z właściwą miejską komendą straży pożarnej.
4. Podłączenia lokalnego systemu sygnalizacji pożaru do Centrum Odbiorczego Sygnałów Uszkodzeniowych i Centrum Monitorowania Operatora Systemu.
5. Całodobowego monitoringu dwoma niezależnymi torami transmisji: drogą radiową oraz telefoniczną.
6. Świadczenia usług serwisowych i konserwacyjnych systemu monitoringu pożarowego zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu.
7. Przygotowania raportów dotyczących zarejestrowanych przez Centrum Monitorowania Operatora Systemu sygnałów alarmów pożarowych oraz sygnałów uszkodzeniowych za dowolny okres, wskazany przez Zamawiającego.
8. W przypadku stwierdzenia alarmu/sygnału Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a. w przypadku alarmu pożarowego II stopnia – przyjęcia przez automatyczne urządzenie transmisji alarmów zwanym dalej UTA i bezzwłocznego przekazania właściwej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwanej dalej PSP alarmu pożarowego II stopnia,
 - b. w przypadku sygnałów uszkodzenia centrali sygnalizacji pożaru zwanej dalej CSP, zaniku zasilania 230V UTA, sabotażu obudowy UTA, przerwania lub zwarcia połączenia pomiędzy UTA a CSP – przyjmowania, rejestrowania oraz telefonicznego powiadomienia osób wskazanych po stronie Zamawiającego.
9. Udostępnienia sygnałów wyjściowych z UTA (styki bezpotencjałowe), celem przekazania do CSP następujących sygnałów:

- a. sygnał uszkodzenia z UTA,
- b. sygnał potwierdzenia odbioru alarmu pożarowego II stopnia.

Czas trwania umowy od **01.04.2024r - 30.06.2026.**

Oferta powinna zawierać pełną nazwę firmy lub nazwisko i imię, adres oferenta, nr telefonu, odręczny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta, **kserokopię uprawnień do wykonywania w/w usługi.**